RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Normandie

EAUX SUD CALVADOS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR
EAUX SUD CALVADOS
Hôtel de ville

14700 FALAISE

Prélèvement du : **lundi 24 mars 2025 à 14h00**
Code Sise du prélèvement **00243964**
Installation Unité de distribution SUD CALVADOS
Nom du point de surveillance PC HIEVILLE
Localisation exacte Robinet Cimetière
Commune SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Prélevé par : MANUEL DELAUNAY(LABORATOIRE)
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0	-				
Odeur (qualitatif)	0	-				
Saveur (qualitatif)	0	-				
Température de l'eau	11	°C				*25,00*
pH	7,5	unité pH			*6,50*	*9,00*
Chlore libre	0,21	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,26	mg(Cl2)/L				

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2025.5022-1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,13	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique	<0,10	°f				
Titre alcalimétrique complet	24,8	°f				
Titre hydrotimétrique	32,9	°f				
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	707	µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	9,03	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Thallium	<0,10	µg/L				

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

AUBIGNY
BAROU-EN-AUGE
BEAUMAIS
BERNIERES-D'AILLY
BONS-TASSILLY
BU-SUR-ROUVRES (LE)
CESNY-LES-SOURCES
COURCY
CROCY
DAMBLAINVILLE
EPANEY
ERAINES
FALAISE
FONTAINE-LE-PIN
FOURCHES
FRESNE-LA-MERE
HOGUETTE (LA)
JORT
LOUVAGNY
MAIZIERES
MARAIS-LA-CHAPELLE (LE)
MEZIDON VALLEE D'AUGE
MORTEAUX-COULIBOEUF
NORREY-EN-AUGE

OLENDON
OUDON (L')
OUILLY-LE-TESSON
PERRIERES
PERTHEVILLE-NERS
POTIGNY
ROUVRES
SAINT-PIERRE-CANIVET
SAINT-PIERRE-DU-BU
SAINT-PIERRE-EN-AUGE
SAINT-SYLVAIN
SASSY
SOULANGY
SOUMONT-SAINT-QUENTIN
TOURNEBU
USSY
VALAMBRAY
VAUDELOGES
VENDEUVRE
VERSAINVILLE
VICQUES
VIGNATS
VILLERS-CANIVET
VILLY-LEZ-FALAISE

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00243964)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire en chef

Signé

Armelle FICHET