

EAUX SUD CALVADOS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH

MONSIEUR
EAUX SUD CALVADOS
5000 avenue de la Crosse

14700 FALAISE

Prélèvement du : mercredi 09 juillet 2025 à 09h30
Code Sise du prélèvement : 00245873
Installation : Unité de distribution PIERREPONT
Nom du point de surveillance : PC ST GERMAIN LANGOT
Localisation exacte : Atelier mairie
Commune : SAINT-GERMAIN-LANGOT

Prélevé par : OCÉANE ABDELHADI
Type visite : D1+D2 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyse laboratoire

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2025.12190-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Cuivre	0,17 mg/L		2,00		1,00
Nickel	<2,0 µg/L		20,00		
Plomb	1,7 µg/L		10,00		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

CORDEY
DETROIT (LE)
FALAISE
FOURNEAUX-LE-VAL
HOGUETTE (LA)
LEFFARD
LOGES-SAULCES (LES)
MARTIGNY-SUR-L'ANTE
MESNIL-VILLEMENT (LE)
NORON-L'ABBAYE
PIERREFITTE-EN-CINGLAIS
PIERREPONT
PONT-D'OUILLY
RAPILLY
SAINT-GERMAIN-LANGOT
SAINT-MARTIN-DE-MIEUX
SAINT-PIERRE-DU-BU
TREPREL

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00245873)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire

Signé

Camille MOREL